

Zubehör - Einzelteile


# Prüfgerät

Mit dem Prüfgerät kann die ordnungsgemäße Funktion der Müller Druckregelgeräte überprüft werden.

Folgende Werte sind damit erkennbar:

- Eingangsdruck
- Ausgangsdruck
- Funktion und Ansprechdruck des OPSO
- Funktion und Ansprechdruck des PRV

Die Überprüfung kann ohne Demontage der Druckregelgeräte an einer Regleranlage oder am Hausanschluß erfolgen, wobei die entsprechenden Prüfanschlüsse der Druckregelgeräte genutzt werden. Näheres zum Prüfvorgang sollte der Bedienungsanleitung zum Prüfgerät entnommen werden.



Einzelteile Prüfgerät

**Bestandteile des Prüfgerätes:**

Anzahl	Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	Ventilkörper	1 00 098 00 001 1
1	T-Verbindungsstück	1 00 098 00 002 1
1	HD-Schlauch 500 mm - 1/4a. x Steckanschluss	1 00 098 00 003 1
1	HD-Schlauch 500 mm - 1/8a. x Steckanschluss	1 00 098 00 004 1
1	HD-Schlauch 500 mm - 9 mm O-Ring x Steckanschluss	1 00 098 00 005 1
1	Mitteldruckregler E: max. 16 bar - A: 250 mbar	1 00 098 00 006 1
1	Manometer 0 - 16 bar	1 00 098 00 007 1
1	Manometer 0 - 4 bar	1 00 098 00 008 1
1	Manometer 0 - 250 mbar	1 00 098 00 009 1
1	Prüfstutzen für Notversorgungsadapter	1 00 098 00 010 1
1	Entriegelungsschlüssel OPSO	1 00 098 00 011 1
1	Maulschlüssel 12 / 14	1 00 098 00 012 1

Die vorgenannten Einzelteile können separat bestellt werden, wobei die jeweiligen Einzelpreise bitte anzufragen sind.

Bezeichnung - Typ	Artikel-Nr.
Prüfgerät	1 00 098 14 018 2